



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 8
150 24 Praha 5



MIZPP00H2G0M

Ministerstvo životního prostředí
odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a IPPC

Vršovická 65
100 10 Praha 10 - Vršovice

MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Číslo
čas přílohy: 22-01-2008
číslo jednací: 4846 /ENV/ 08

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
91452/ENV/07

NAŠE ZNAČKA
2008/00697/413

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. A. Burešová
Ing. S. Hašková, Ing. J. Goldbach

DATUM
2008-01-17

věc: Kraj: Hlavní město Praha, Středočeský; k.ú. Ruzyně, Liboc, Přední Kopanina, Nebušice, Hostivice, Litovice
„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ – dokumentace EIA – vyjádření správce povodí

Dopisem zn. 91452/ENV/07 ze dne 17. 12. 2007 jsme obdrželi sdělení o zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, k záměru „**Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně**“ (dále jen „záměr“) kategorie I. Dokumentace byla zpracována v rozsahu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. firmou ECO-ENVI-CONSULT, Sladkovského 111, 506 01 Jičín, v prosinci 2007 (oprávněná osoba – RNDr. Tomáš Bajer, CSc.). Oznamovatelem je Letiště Praha, s.p., K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6, projektantem NIKODEM A PARTNER, spol. s r.o., Staropramenná 17, Praha 5.

Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně včetně potřebných dojezdových drah pro spojení se severním a jižním odbavovacím areálem. Součástí stavby je vybavení dráhy, inženýrské sítě, komunikace, a rozvoj odbavovacích a parkovacích kapacit v severním odbavovacím areálu. Předpokládaný termín realizace záměru je 2010 až 2012.

V rámci dokumentace jsou navržena opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí pro jednotlivé oblasti. Při dodržení navržených opatření se dají vlivy na povrchové a podzemní vody označit jako přijatelné. Navržená opatření územně plánovacího, technického a technologického charakteru kompenzují ovlivnění vodního hospodářství.



Povodí Vltavy, státní podnik, je zapsán do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594, spis zn. F 94634/2000.

TEL.: 221 401 111
FAX: 257 322 739

BANKOVNÍ SPOJENÍ: ŽIVNOSTENSKÁ BANKA, a.s.
č.ú.: 1487015064/0400


IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Jako správce povodí, který vykonává správu povodí v oblasti povodí Dolní Vltavy podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů **máme k uvedenému záměru následující připomínky:**

1. Navržená opatření budou podrobně zpracována v projektových dokumentacích pro územní a stavební řízení, zejména vypracování monitoringu sledovaných jevů – množství a kontaminace odváděných srážkových vod v zimním a letním období (vstupní a výstupní hodnoty), veškerých hydrotechnických a technologických výpočtů a ovlivnění vodních poměrů recipientu Kopaninského a následně Únětického potoka.
2. Projekt stavby „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ bude koordinován s projektem „Rozšíření ČOV + ČKV JIH“. Podmínkou zahájení výstavby nových zpevněných ploch v rámci stavby „Paralelní dráhy RWY 06R/24L, letiště Praha Ruzyně“ musí být zahájení provozu rekonstruované ČOV a ČKV JIH při respektování všech podmínek, které vyplynuly ze závěrů zjišťovacího řízení pod zn. S-MHMP-062663/2007/VI/EIA/325-2/Žá.

Upozornění a doporučení:

1. Před zahájením výstavby budou zpracovány pokyny pro případ úniku závadných látek s tím, že s nimi budou seznámeni všichni zaměstnanci stavby, aby v případě havárie postupovali v souladu s Havarijním plánem letiště Praha – Ruzyně.
2. K záměru je třeba si vyžádat vyjádření příslušných správců dotčených drobných vodních toků, které nejsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.
3. Zásobování vodou celého areálu letiště je řešeno převážně z řady DN 1200 (Na Padesátíku) mezi hlavními vodojemy Kopanina a Suchdol, ve spolupráci s ostatními zdroji (veřejný vodovod Liboc a studny). V dalších stupních projektu doporučujeme se zabývat provozními stavy při poruše nebo plánované odstávce řady DN 1200 z provozních důvodů, a to z hlediska množství dodávané vody, potřebné akumulace (rozmrazování, hasební účely) a zejména hygienických požadavků na kvalitu pitné vody ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodavatelem vody z veřejného vodovodu je firma Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Chybně uvedeno na str. 61.



Ing. Michal Krátký
vedoucí útvaru povrchových
a podzemních vod

Na vědomí:

- sekretariát 410
- závod Dolní Vltava – PS 4
- závod Dolní Vltava – PS 6
- spis pro archiv
- referent